



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

г. Краснодар ул. Дзержинского 95/96 т. (861) 225-34-04

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности Славянского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Славянск-на-Кубани ул. Победы, 322 т. (86146) 4-03-72

указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание №116/1/2

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

сад № 41 поселка Совхозного муниципального образования Славянский район

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора) _____ по пожарному

Славянского района

(наименование органа ГПН)

надзору № 116 от « 04 » мая 20 16 г., ст. 6 Федерального закона от

21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 9 час. 00 мин.

« 06 » мая 20 16 г. по 17 час. 00 мин. « 03 » июня 20 16 г.

проведена проверка

Старшим инспектором ОНД Славянского района капитаном

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

внутренней службы Журавлевым А.А.

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес))

совместно с _____
заведующая МБДОУ д/с 41 Соляник И.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Наружные эвакуационные лестницы не соответствуют требованиям нормативных документов;	СНиП 21-01-97* п. 6.30;	05.04.2017 г.	
2.	Не осуществляется дублирование сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 83 ч.7;	05.04.2017 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. инспектор ОНД Журавлев А.А.

(должность, фамилия инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.Л.П

« 12 » мая 20 16 г.

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(должность, фамилия инициалы)

« 12 » мая 20 16 г.